40 燃料保管の点検

点検項目								年度	2022
月　日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ガソリンを灯油タンクに入れていない									
ノズルをタンクにつけっぱなしにしていない									
油種表示が消えて（消えかかって）いない									
床に燃料漏れをしていない（しみがない）									
燃料を飲料容器に入れていない									
転倒防止対策をしている									
燃料漏れ対策の吸着シートがある									
防油堤の水抜き栓を閉めている									
防油堤にゴミや雨水がたまっていない									
防油堤に穴やひびが入っていない									
消火器の有効期限が切れていない									