

青果物

77 ボイラーの自主点検

茶

40 ボイラーの自主点検

点検者名		点検日		
点検項目	点検事項	異常の有無	特記事項	
ボイラー本体点検	損傷の有無	有 無		
燃焼装置点検	油加熱器及び燃料送給装置	損傷の有無	有 無	
	バーナ	汚れ又は損傷の有無	有 無	
	ストレーナ	つまり又は損傷の有無	有 無	
	バーナタイル及び炉壁	汚れ又は損傷の有無	有 無	
	ストーカ及び火格子	損傷の有無	有 無	
	煙道	漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無	有 無	
自動制御装置点検	起動及び停止の装置、火炎検出装置、燃料しや断装置、水位調節装置並びに圧力調節装置	機能の異常の有無	有 無	
	電気配線	端子の異常の有無	有 無	
附属装置及び附属品の点検	給水装置	損傷の有無及び作動の状態	有 無	
	蒸気管及びこれに附属する弁	損傷の有無及び保温の状態	有 無	
	空気予熱器	損傷の有無	有 無	
	水処理装置	機能の異常の有無	有 無	