

茶

40 ボイラーの自主点検

青果物

77 ボイラーの自主点検

点検者名			点検日	
点検項目		点検事項	異常の有無	特記事項
ボイラー本体		損傷の有無	有 無	
燃焼装置	油加熱器及び燃料送給装置	損傷の有無	有 無	
	バーナ	汚れ又は損傷の有無	有 無	
	ストレーナ	つまり又は損傷の有無	有 無	
	バーナタイル及び炉壁	汚れ又は損傷の有無	有 無	
	ストーカ及び火格子	損傷の有無	有 無	
	煙道	漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無	有 無	
自動制御装置	起動及び停止の装置、火炎検出装置、燃料しや断装置、水位調節装置並びに圧力調節装置	機能の異常の有無	有 無	
	電気配線	端子の異常の有無	有 無	
附属装置及び附属品	給水装置	損傷の有無及び作動の状態	有 無	
	蒸気管及びこれに附属する弁	損傷の有無及び保温の状態	有 無	
	空気予熱器	損傷の有無	有 無	
	水処理装置	機能の異常の有無	有 無	